

OZNACZENIA:

	zasilanie co
	powrót co
	gaz projektowany
	gaz istniejący
K33/450/800	typ/wysokość/długość, grzejnika
W	wentylacja wywiewna – istniejąca
N1	nawiewnik okienny
I	nawiew przez infiltrację

UWAGI:

1.Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian.
2. Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH
3.Instalację gazu wykonać z ruru miedzianych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzchu ścian.
4. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

BPU NIP 886-129-41-60	BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl				
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych				Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal użytkowy ul. Moniuszki 2, 58–300 Wałbrzych dz. nr 531/1, 532/2, Obręb nr 27 Śródmieście AM12				Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05	01.2020		Skala 1:50
Asystent:					
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA GAZOWA I C.O.				Nr rys. 3