



OZNACZENIA:

— zasilanie co
- - - powrót co

UWAGI:

1. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych laczonych przez lutowanie. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych
2. Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH

<div><div><div>BPU</div><div>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH</div><div>Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych</div><div>NIP 886-236-73-75 tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl</div></div></div>						Stadium PB	
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych						
Objekt i adres	Lokal mieszkalny nr 9 ul. Niepodległości 63, 58–303 Wałbrzych dz. nr 501 Obręb nr 33 Podgórze AM6				Branża Sanitarna		
	Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/D05/05	03.2020			
Asystent:					Skala 1:50		
Tytuł	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.				Nr rys. 3S		