



OZNACZENIA:

- zasilanie co
- powrót co
- gaz projektowany
- gaz istniejący
- typ/wysokość/długość, grzejnika
- wentylacja wywiewna – istniejąca
- wentylacja wywiewna – projektowana
- nowienik okienny o wydajności ~30m³/h

UWAGI:

- Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łaczonych przez kształtki zaciskowe. Przewody prowadzić po wierzchu ścian.
- Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH
- Instalację gazu wykonać z ruru miedzianych łaczonych za pomocą kształtek zaciskowych. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzchu ścian.
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

BPU		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE	
NIP 886-129-41-60		Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Investor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.	ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 9	ul. Niepodległości 63, 58-303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
dz. nr 501 Obręb nr 33 Podgórze AM6			
Projektant: inż. E. Krawczyk	Spec.: instal. sanitarne	03.2020	Skala 1:50
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT LOKALU – INSTALACJA GAZOWA I C.O.		Nr rys. 25