PRZEKRÓJ PODŁUŻNY NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
SKALA 1:25



krawężnik beton. 15x30cm
podsypka z piasku gr.5cm
ława betonowa z betonu C12/15

kostka betonowa gr.8cm
podsypka cementowo–piaskowa gr.3cm
kruszywo łamane 0–31,5mm – stabilizowany gr.15cm
geowłóknina separacyjna – w razie konieczości
podsypka z piasku drobnoziarnistego gr.10cm

obrzeże betonowe 12x25cm
podsypka z piasku gr.5cm
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Kolejność	*Czynność*
1.	Usunięcie istniejących warstw pobocza nieutwardzonego (do ustalonego w projekcie poziomu, ok. 32cm).
2.	Wyrównanie i zagęszczenie odkrytej powierzchni (ubijanie walcem lub płytą wibracyjną). Należy zachować spadki poprzeczne (ok.1,5%) i podłużne (2,87%)
3.	Ułożenie warstwy odcinającej z piasku o gr.5cm Nawierzchnia winna zostać ubita.
4.	Wykonanie 1 warstwy podbudowy: z kruszywa łamanego o uziarnieniu frakcji 0/31,5mm. Grubość warstwy – 15cm. Nawierzchnia winna zostać ubita.
6.	Wykonanie podsypki cementowo–piaskowej o gr.3cm
7.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8cm

UWAGI:

1. Zaprojektowano podbudowę dla podłoża grupy nośności G1
2. W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowych należy doporowadzić podłoże (G2–G4) do kategorii G1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.

INSTALACJE SANITARNE
DORADZTWO TECHNICZNE
inż. Sylwia Szcześniak
UL. ŚWIDNICKA 5A/1, 58–160 ŚWIEBODZICE
TEL. 695 750 797

mgr inż. Natalia Kisiel
nr upr. DOŚ/0004/PBKb/16;
DOŚ/BO/0349/16

tytuł: przekrój podłużny nawierzchni utwardzonej

faza: projekt budowlany

obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
adres: Wałbrzych, ul. Szczecińska 1a, dz. nr 7/2, obr. 0022 Stary Zdrój
inwestor: MZB WAŁBRZYCH SP. Z O.O., ULGENANDERSA 48, 58–304 WAŁBRZYCH

data: 14.12.2019

skala: 1:25

rys.nr 2–Z