


# RM



MOC ZAINSTALOWANA W [kW]	0,5	6,0	2,0	0,4	0,3	0,4	6,0
ILOŚĆ	--	--	--	--	--	--	--
NUMER OBWODU	1	2	3	4	5	6	7
PRZEZNACZENIE	Gniazda 230V–kuchnia	wypust 400V–piekarnik	Gniazda 230V–łazienka,pralka	Gniazda 230V–pokoje	Gniazda 230V–pokoje	oświetlenie wentylator,dzwonek	wypust 400V–kuchenska

RAZEM 15,6 kW  
wsp.jedn 0,9  
ogółem 14,0 kW

ZASILANIE

YDY 5x6mm2

PE

WG 40A

X1

F1 C/25A/3 BM618110–

F2 C/20A/3 BM617820–

F3 B/6A/3 BM617820–

Q1 25A/3+N 30mA AC BC602103–

F4 B/16A/1 BM6181

F5 B/16A/3 BM6181

F6 C/16A/1 BM6181

F7 B/16A/1 BM6181

F8 B/16A/1 BM6181

F9 B/6A/1 BM6181

F10 B/16A/3 BM618110–

X1

YDY 3x2,5

YDY 5x2,5

YDY 3x2,5

YDY 3x2,5

YDY 3x2,5

YDY 3x1,5

YDY 5x2,5

obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

adres: Wałbrzych, ul. Szczecińska 1a, dz. nr 71/2, obr. 0022 Stary Zdrój

inwestor: MZB WAŁBRZYSZ SP. Z O.O., UL. GEN. ANDERSA 48, 58-304 WAŁBRZYSZ

rys./nr

E/5

skala: -

data: 28.01.2020

projekt wykonawczy

tytuł

Rozdz. RM

faza

projektował:

Zbigniew Faściszewski  
upr. UAN.V-7342/3/291/94

DOŚ/IE/0786/03

INSTALACJE SANITARNE  
DORADZTWO TECHNICZNE

inż. Sylwia Szczęśniak

UL. ŚWIDNICKA 5A/1, 58-160 ŚWIEBODZICE

TEL. 695 750 797