

Legenda:

zasilanie c.o.

powrót c.o.

komin K1- Koncentryczny przewód spalinowo -powietrzny (wsps) Ø125/80mm z adapterem, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem.

- Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21 kW.

INSTALACJA C.O. Z RUR PEX

nr pomieszczenia
4 Pokój II ← rodzaj pomieszczenia
+20 C 2035 W ← zapotrzebowanie na ciepło w pom.
temp. obliczeniowa w pom.

CV 22-45 l=0,9m ← dł. grzejnika [m]
wys. grzejnika [cm]
typ grzejnika

1033W ← moc grzejnika

CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE
CV Z WKŁADKĄ
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

UWAGI:
- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ LUB W BRUZDACH ŚCIENNYCH.
- ODPOWIETRZENIE INSTALACJI ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
- PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE - PO PRZEPROWADZONEJ PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
- OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANE NALEŻY WYKONAĆ O 3CM WIĘKSZE OD ŚREDNICY RURY OSŁONOWEJ
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE
- LEŻAK DO PRZEWODU KOMINOWEGO NR 4 NALEZY OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Mieski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.		Obiekt: Lokal mieszkalny nr 8, ul. Kaszubska 20, 58-303 Wałbrzych		
Temat: Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.	Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A3	Data: 04.2019
Projektował: mgr inż. MirosławKociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych		Tytuł rysunku: Rzut lokalu mieszkalnego nr 8- instalacja c.o.		Skala: 1:50
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 1/S
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska				