



- Oznaczenia:**
- zasilanie co
 - powrót co
 - rura przelewowa
 - rura zbiorcza
 - K22/600/800
 - typ/wysokość/długość, grzejnika
 - K kocioł na paliwo stałe o mocy 10 kW
 - Z zasobnik CWU o pojem 80dm³
 - 1 zawór różnicowy dn25mm
 - 2 pompa obiegowa np. Wilo Star-RS25/4 dn25
 - 3 zawór kulowy dn20mm
 - 4 filtr siatkowy mosiężny dn20mm
 - 5 zawór zwrotny + zawór bezpieczeństwa na wyposażeniu zasobnika

Uwagi:

1. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody prowadzić po wierzchu ścian.

2. Przewody prowadzić ze spadkiem 3%

3. Zaprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH

BPU				BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			
NIP 886-129-41-60				Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych			
tel. 662 515 056, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl							
Inwestor		Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.		ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Stadium PB	
Obiekt i adres		Lokal mieszkalny nr 1A i 1 B ul. Strzegomska 16, 58-300 Wałbrzych		dz. nr 21/25, Obręb nr 36 Rusinowa AM 2		Branża Sanitarna	
Projektant:		inż. E. Krawczyk		Spec. instal. sanitarne		06.2020	
Asystent:						Skala 1:50	
Tytuł rysunku		ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.				Nr rys. 35	