



# PARTER



## UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,  
BEZPOŚREDNIA -IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH  
POŚREDNIA -SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA,  
OCHRONA DODATKOWA -WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOPRĄDOWE,  
-POŁĄCZEA WYRÓWNAWCZE.



## UWAGA

1. Instalacje dzwinkową połączone do instalacji klatki schodowej, przełączyć do instalacji odbiorczej w lokalach.
2. W lokalach mieszkalnych, zainstalować rozdzielnice RNx12, wyposażone w wyłączniki S 301B 6-16A w ilości wynikającej z liczby obwodów w mieszkaniu.
3. Lokale mieszkalne z układem rozliczeniowym 1faz. zasilić przewodem YDyp 3 x 4 mm<sup>2</sup>.

Pantera 13W 230V  
TBA/1

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY AL. WYZWOLENIA 17 W-CH NR DZ. 203/3 OBRĘB 0027 ŚRÓDMIEŚCIE 27
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU; AL.WYZWOLENIA 17 58-300 WAŁBRZYCH
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	
NR RYS.	5