


UKŁAD SIECI TN-C-S

III PIĘTRO

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
 BEZPOŚREDNIA - IZOLACJA CZĘŚCI WSPÓLNYCH
 POŚREDNIA - SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
 OCHRONA DODATKOWA - WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
 - POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE



Uwaga.

1. Instalacje dzwonekowe połączone do instalacji klatki schodowej połączyć do instalacji odbiorczej w lokalach.
2. W lokalach mieszkalnych w miejsce istniejących zabezpieczeń zalicznikowych zainstalować wyłączniki RN x 12 wyposażone w wyłączniki S 301B 6-16A w ilości wynikającej z liczby obwodów w mieszkaniu.
3. Lokale mieszkalne z układem rozliczeniowym 1 fazowym zasilic przewodem typ YDyp 3 x 4mm²

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY UL. JANA BRZECHWY 9 BUDYNEK NR DZ 220/1 OBREB 0027 ŚRÓDMIEŚCIE 27.		
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU UL. JANA BRZECHWY 9 58-301. WAŁBRZYCH		
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ III PIĘTRO			RYS. NR E-05
PROJEKTANT	inż. Janusz DYBIEC upr. nr UAN VI-724/3/02/91		SKALA 1 : 50 DATA 18-08-2020