



UWAGI I OZNACZENIA:

- 1.Instalację wykonać z rur czarnych bez szwu spawanych
- 2.Wykonać tuleje ochronne przy przejściach przewodów przez ściany i stropy
3. Z powodu braku innej technicznej możliwości gazomierze zaprojektowane zostały nad drzwiami
- 4.Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością w związku z występującym uzbrojeniem elektrycznym i teletechnicznym na ścianach
- 5.Montować gazomierze G2,5
- 6.Z powodu braku technicznych możliwości odstępuje się od montażu szafek na gazomierze
7. Zamontować kurek główny w wentylowanej skrzynce wewnętrznej

— projektowana instalacja gazowa

DRAB INSTALACJE Magdalena Osiewicz-Drab				
OBIEKT	Wymiana instalacji gazu w częściach wspólnych budynku.		Podz.	Nr rys.
ADRES	ul.Bardowskiego 12, 58-302 Wałbrzych dz. nr 28/2 obr.19 Stary Zdrój		1:50	S.01
TYTUŁ RYSUNKU	Instalacja gazu rzut piwnicy i parteru			
	Imię i nazwisko		Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Magdalena Osiewicz-Drab	243/DOS/06	15.05.2019r.	