



STAN TECHNICZNY WYBRANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU

- POKRYCIE DACHU WIELOLETNIE – BLACHA W WIELU MIEJSCACH SKORODOWANA I USZCZELNIONA PAPĄ
- RYNNA I RURA SPUSTOWA W DOBRYM STANIE
- W WIELU MIEJSCACH NA POWIERZCHNI ELEWACJI WYSTĘPUJĄ SPĘKANIA, ODSPÓJONIA, ZŁUSZCZENIA FARBY
- USZKODZONE DETALE ARCHITEKTONICZNE, ODSPÓJENIA, ZŁUSZCZONA FARBA
- STREFA COKŁOWA DO OKOŁO 1,5m ZAWILGOCONA, ZABRUDZONY I Z NIEWIELKIMI UBYTKAMI TYNKU
- OBROBKA BLACHARSKA GZYMSÓW I PARAPETY ZEWNĘTRZNE W WIELU MIEJSCACH PRZERDZEWIAŁE
- NOWE OKNA PCV NA DRUGIM PIETRZE BEZ POZIOMYCH PODZIAŁÓW

UWAGA

PRZED REMONTEM NALEŻY USUNĄĆ Z ELEWACJI BUDYNKU WSZYSTKIE ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZAMONTOWANE BEZ WYMAGAJĄCYCH POZWOLEN tj: ANTENY SATELITARNE, PRZEWODY SPALINOWE. CAŁOŚĆ OKABLOWANIA NALEŻY POPROWADZIĆ PODTYNKOWO. ZALECA SIĘ UPORZĄDKOWANIE STOLARKI OKIENNEJ PRZECZ NAKLEJENIE IMITACJI SZPROSÓW

PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA P R A K S I S Wrocław ul.Kolejowa 34/13 tel.71-3428722 e-mail kbpraksis@o2.pl		
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 58-300 WAŁBRZYCH ul. PL.MAGISTRACKI nr10	ETAP P.B.W
TEMAT	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ, ELEWACJI TYLNEJ Z DOCIEPLENIEM REMONT DACHU, WYKONANIE OSUSZENIA BUDYNKU	BRANŻA ARCHITEKTURA
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 58-300 WAŁBRZYCH ul. PL.MAGISTRACKI nr10	DATA 15.01.2021
TYTUŁ RYS.	ELEWACJA BOCZNA STAN TECHNICZNY OBECNIE	SKALA 1:100
PROJEKTANT ARCH.	arch.KRZYSZTOF BAK upr.bud.nr60/90/UW	A3
SPRAWDZAJĄCY ARCH.	arch.WOJCIECH ŁAPIŃSKI upr.bud.nr255/93/UW	