WZMOCNIENIE ŚCIANY ELEWACJI POŁUDNIOWEJ

Skala 1:50



SCHEMAT MONTAŻU PRĘTÓW HELIBAR

Skala 1:20



ZESTAWIENIE PRĘTÓW HELIBAR

Poz.	Element	Ilość [szt.]	Długość [m]	Długość całk. [mb]
1	Pręt HeliBar ø8mm	15	1.00	15.00
2	Pręt HeliBar ø8mm	1	2.00	2.00
3	Pręt HeliBar ø8mm	1	3.00	3.00
4	Pręt HeliBar ø8mm	4	3.50	14.00
			RAZEM:	34.00

Łączna długość prętów: 34.00m

UWAGI:
1. Głębokość szczeliny 35 do 40 mm (plus grubość tynku).
2. Pierwszą warstwę żywicy wprowadzać na głębokość około 10–15mm.
3. Pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pęknięcia.
4. Pręty należy mocować co 4 warstwę cegieł.
5. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od narożа budynku. Pręt HeliBar powinien być prowadzony min 100mm wokół narożа i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.
6. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu. HeliBar powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.
7. Wzmacnianie ścian wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
8. Możliwe jest zastosowanie innych technologii spełniających warunki techniczne.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. budowlana	mgr inż. Paweł Gafan	197/DOŚ/09 DOŚ/BO/0077/10		Data: 12.04.2022
Sprawdzający: br. budowlana	mgr inż. Marta Gafan	198/DOŚ/14 DOŚ/BO/0129/15		
Temat:	Remont elewacji wraz z naprawą spękań, remont klatki schodowej w częściach wspólnych wraz z wymianą pionów kanalizacji sanitarnych w budynku przy ul. Dmowskiego 1 w Wałbrzychu zgodnie z decyzją PINB nr 22/2021.			Skala: 1:20, 1:50
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Dmowskiego 1, 58-300 Wałbrzych			
Stadium:	Projekt techniczny			Nr rys.: B_03
Tytuł rys.:	WZMOCNIENIE ŚCIANY ELEWACJI POŁUDNIOWEJ			