



Oznaczenia:

- KG** – kocioł centralnego ogrzewania na paliwo gazowe  
**K** – kocioł na na paliwo stałe  
**W** – wentylacja wywiewna – istniejąca  
**W** – wentylacja wywiewna – projektowana  
**N1** – nawienik okienny typu EMF

Uwagi:

- Przewody wentylacyjne zakończyć min. 0.6m nad połacią dachu.
- W dolnej części przewodów zamontować odskraplacz oraz wyczystkę, przewód zakończyć daszkiem wentylacyjnym. Przewód mocować do ścian za pomocą obejm systemowych co drugą rurę (w odległości co 2,0m).

Przewody kominowe:

- W1** – przewód wentylacyjny o średnicyø 150mm z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej izolowany  
**N-W** – rekuperator(nawiewno–wywiewny) o Q=50m3/h

<b>BPU</b>		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE	
NIP 886-12941-60		Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Wałbrzych		tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl	
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa	Stadium PT	
Obiekt i adres	Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Wałbrzych dz. nr 158 Obręb nr 26 Nowe Miasto AM 3	Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Specj. instal. sanitarne 01.2023	Skala 1:100
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU		
	Nr rys. 2		