


OZNACZENIA:



UWAGI:

- 1. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych laczonych przez lutowanie. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych
- 2. Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH				
BPU		Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych		
NIP 886-236-73-75		tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl		
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Stadium PB	
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 6 ul. B. Chrobrego 48B, 58-300 Wałbrzych		Branża Sanitarna	
	dz. nr 302/2, Obręb nr 19 Stary Zdrój AM5			
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Specjalizacja: instal. sanitarne	05.2020	
Asystent:		73/D05/05		
Tytuł	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.			Nr rys. 3S