Rozwinięcie centralnego ogrzewania:



Legenda:

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- instalacja gazowa

4 | Pokój II ← rodzaj pomieszczenia
+20 C | 2035 W ← zapotrzebowanie na ciepło w pom.

↑ nr pomieszczenia

↑ temp. obliczeniowa w pom.

CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE
CV Z WKŁADKĄ
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

CV 22-60 l=0,9m ← dł. grzejnika [m]
wys. grzejnika [cm]
typ grzejnika

1320W ← moc grzejnika

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Mieski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.	Obiekt: Lokal mieszkalny nr 8, ul. Kaszubska 20, 58-303 Wałbrzych
Temat: Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.	Stadium: PB / Branża: S / Arkusz A4 / Data: 04.2019
Projektował: mgr inż. MirosławKociumbas Upr. nr 245/02/DUW w specjalności instalacji sanitarnych	Tytuł rysunku: Rozwinięcie instalacji c.o. / Skala: -
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski	Nr rys. 2/S
Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska	