

- UWAGI:
- INSTALACJA GRZEJNIKOWA PROWADZONA WZDŁUŻ ŚCIAN PRZY LISTWIE PODŁOGOWEJ LUB W BRUZZACH ŚCIENNYCH.
  - ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POMOCĄ GRZEJNIKÓW
  - PRZEWODY C.O. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZZACH NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZED STRATAMI CIEPŁA WARSTWĄ IZOLACJI PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE - PO PRZEPROWADZENIU PRÓBIE CIŚNIENIOWEJ - NALEŻY ZAŁOŻYĆ BEZ PRZERW I LUK ORAZ STARANIE ZABEZPIECZYĆ PRZED PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
  - OTWORY POD PRZEBIEG PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
  - PRZY PRZEJŚCIACH PRZESUNIĘCIEM. IZOLACJE WSPÓLNE SĄ NIEDOZWOLONE
  - LEŻĄK DO PRZEWODU KOMINOWEGO NR 4 NALEŻY OBUDOWAĆ PŁYTAMI G-K

- Legenda:
- zasilanie c.o.
  - powrót c.o.

komin K1 - Koncentryczny przewód spalinoowo -powietrzny (współ) Ø125/80mm z adapterem, wyczystką koncentryczną i odskraplaczem.

- Dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 21 kW.


Nawiew - kratka wentylacyjna (220 cm<sup>2</sup>, lub podcięcie (2,5 cm) (projektowane)

INSTALACJA C.O. Z RUR PEX

nr pomieszczenia  
rodzaj pomieszczenia  
zapotrzebowanie na ciepło w pom.  
temp. obliczeniowa w pom.

CV 22-45 l=0,9m  
dł. grzejnika [m]  
wys. grzejnika [cm]  
typ grzejnika

1033W  
CV 22-45 0,9m - GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE  
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO

**KAPINUS**

PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Investor: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.

Temat: Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u.

Projektował: mgr inż. Mirosław Kocumbas  
Upr. nr 245/02/D/UV  
w specjalności instalacji sanitarnych

Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski

Asystował: mgr inż. Daria Skowrońska

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 7, ul. Kaszubska 20, 58-303 Wałbrzych	Stadium: PB	Branza: S	Arkusz: A3	Data: 04.2019
Tytuł rysunku: Rzut lokalu mieszkalnego nr 7- instalacja c.o.				Skala: 1:50 Nr rys. 1/S