

Wałbrzych, dnia 18.01.2021r

T-8/31/2020

Wszyscy Wykonawcy

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. informuje o pytaniach jakie wpłynęły w postępowaniu przetargowym na „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” ogłoszenie nr 769517-N-2020 z dnia 2020-12-22 r

Treść pytania 1 "Proszę o wyjaśnienie jak skalkulować elementy zawarte w projekcie a nie ujęte w przedmiarze: - zaworów cyrkulacyjnych c.w.u. - okapów wentylacyjnych - wentylatorów łazienkowych - odpowietrzników automatycznych instalacji c.o. - kanału nawiewnego do kotłowni - zmiękcacz wody w kotłowni - naczynie przeponowe c.o. w kotłowni - termostatyczny zawór mieszający c.w.u. w kotłowni Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie: - na rysunkach instalacji wodociągowej przy wodomierzach znajduje się zapis o ciepłomierzach, których nie ma na rysunkach i opisie instalacji c.o. – czy należy je wyceniać, a jeżeli tak to wg jakiej pozycji - w opisie kotłowni jest rozdzielacz hydrauliczny a na schemacie nie - w opisie kotłowni jest 3-drogowy zawór mieszający c.o. a na schemacie nie "

Odpowiedź: Zamawiający informuje że zapis o ciepłomierzach jest na rysunkach instalacji wodnej rzuty i izometria, oraz rzuty c.o.. W sumie jest 5 ciepłomierzy - należy je wycenić. W projekcie nie ma rozdzielacza w kotłowni - pomyłka w opisie. W projekcie nie ma 3-drogowego zaworu mieszającego c.o. - pomyłka w opisie

Zamawiający zamieścił skorygowane załącznik nr 7 dot. zagospodarowania terenu.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi załącznika nr 7 termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 25.01.2021 do godz. 10:00.

PREZES ZARZĄDU
Kacper Nogajczyk

