

Wałbrzych, dnia 18.01.2021r

T-8/33/2020

Wszyscy Wykonawcy

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. informuje o pytaniach jakie wpłynęły w postępowaniu przetargowym na „Remont, przebudowa i rozbudowa budynku w ramach zadania pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” ogłoszenie nr 770126-N-2020 z dnia 2020-12-29 r

Treść pytania: "W przedmiarze branży sanitarnej w pozycjach 209-211 zawarto montaż komina wentylacyjnego dwuściennego 160/220 podczas gdy wg projektu w budynku ma być postawiony murowany komin systemowy spalinowo-wentylacyjny wg branży architektonicznej. Wydaje się, że pozycje te są zbędne. Brak jednak pozycji na montaż kanału nawiewnego typu Z dokotłowni."

Odpowiedź: Zamawiający informuje że pozycje 209-211 dotyczą budowy kanałów wentylacyjnych wewnątrz lokali mieszkalnych i należy je uwzględnić w wycenie. Zamawiający informuje również, że przedmiar robót oraz kosztorys zerowy – branża budowlana został uzupełniony o pozycję dotyczącą budowy kanału nawiewnego.

Treść pytania: "Zapytanie dotyczące drzwi wejściowych - w opisie jest zapis o renowacji istniejących oraz drugi o wykonaniu drzwi drewnianych z drewna MERANTI , natomiast w zestawieniu stolarki są wykazane drzwi aluminiowe. Proszę o wyjaśnienie jakie drzwi należy wykonać lub czy poddać istniejące renowacji."

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w części opisowej projektu omyłkowo opisano renowację istniejących drzwi i w związku z tym przewiduje się ich wymianę na nowe. Zgodnie z przedmiarem oraz zestawieniem stolarki drzwiowej należy wycenić nową stolarkę aluminiową ocieplaną.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia 29.01.2021 do godz. 10:00 a otwarcie ofert nastąpi o godz. 10:45.

PREZES ZARZĄDU
Kacper Nogajczyk

STOP PLASTIK



Wspólnie chrońmy naszą planetę!

Wydrukowano na papierze pochodzącym z recyklingu