


UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
 BEZPOŚREDNIA -IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH,
 POŚREDNIA -SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA,
 OCHRONA DODATKOWA -WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE,
 - POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.

II PIĘTRO



Uwaga.

1. Instalacje dzwonekowe połączone do instalacji klatki schodowej, przełączyć do instalacji odbiorczej w lokalach.
2. W lokalach mieszkalnych w miejsce istniejących zabezpieczeń zalicznikowych, zainstalować rozdzielnice RNx12, wyposażone w wyłączniki S 301B 6-16A, w ilości wynikającej z liczby obwodów w mieszkaniu..
3. Lokale mieszkalne z układem rozliczeniowym 1faz.zasilic przewodem typ. YDYp 3 x 4 mm².

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY UL.JANA BRZECHWY 9 W-CH NR DZ. 220/1 OBRĘB 0027 ŚRÓDMIEŚCIE 27		
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU UL. JANA BRZECHWY 9 58-300 WAŁBRZYCH.		
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ II PIĘTRO			PROJEKTANT E-04
PROJEKTANT	Inż. Janusz DYBIEC upr nr UAN VI-7324/3/02/91		SKALA 1 : 50 DATA 19-08-2020