


Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyszki!
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie ściennej!
5. W skądł zętuwu wodomierzowego mieszkalniowego wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn20 – 3szt.
 - wodomierze JS 1.5m3/h dn15 – 1 szt
 - zawór zwrotny dn20 – 1 szt
6. W skądł zętuwu wodomierzowego WC i sklepu wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn15 – 3szt.
 - wodomierze JS 1.5m3/h dn15 – 1 szt
 - zawór zwrotny dn15 – 1 szt
7. Za wodomierzem głównym zabudować zawór antyskażeniowy typu BA z filtrem o średnicy DN40

| | | | | |
|---|--|-------------------------|---------|------------------|
|  BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl | | | | |
| NIP 686-129-41-60 | | | | |
| Investor | Współnota Mieszaniowa ul. morsk. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, , 58-301 Wałbrzych | | | Stadium PB |
| Objekt i adres | Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. marsz. J. Piłsudskiego 70, E. Orzeszkowej 6, 58-301 Wałbrzych dz. nr 110, Obr. 26 Nowe Miasteczko | | | Bronza Sanitarna |
| Projektant: | inz. E.D. Krawczyk | Spec. Instg. sanitarnie | 08.2020 | Skala 1:100 |
| Asystent: | | | | |
| Tytuł rysunku | ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ | | | Nr rys. 8 |