



UWAGI:

1. Projektowaną instalację od głównego kurka gazowego do gazomierzy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, a od gazomierzy do odbiorników z rur miedzianych łączonych za pomocą połączeń zaciskowych lub lutowanych lutem twardym.
2. Zastosować tuleje ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
3. Min. odległość pomiędzy gazomierzem a pierwszym odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po długości przewodu.
4. Gazomierze montować na listwach montażowych w szafkach gazowych 400x500x250mm.
5. Podejścia pod gazomierz dn25st.cz.

OZNACZENIA

- projektowana instalacja gazowa
 — istniejąca instalacja gazowa



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
 tel. 74 / 844-65-02

Objekt: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Barbusse'a 3 w Wałbrzychu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa
 ul. Barbusse'a 3
 58-305 Wałbrzych

INSTALACJA GAZOWA - - RZUT PIWNIC

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa	NBPG-V 7342/3/20/97	04.05.2020		Skala	1:50
Asystent:	mgr inż. Paweł Sznajder		04.05.2020		Nr rys.	1
Sprawdz.					Nr str.	11