



UWAGI:

1. Projektowaną instalację od miejsca wpięcia do gazomierzy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, a od gazomierzy do odbiorników z rur miedzianych łączonych za pomocą połączeń zaciskowych lub lutowanych lutem twardym.
2. Zastosować tuleje ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
3. Min. odległość pomiędzy gazomierzem a pierwszym odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po długości przewodu.
4. Gazomierze montować na listwach montażowych w szafkach gazowych 400x500x250mm.
5. Podejścia pod gazomierz dn25st.cz.

OZNACZENIA

- projektowana instalacja gazowa
— istniejąca instalacja gazowa

		Pracownia Projektowa "GRAFION" ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych tel. 74 / 844-85-02			
Obiekt: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Krasickiego 27 w Wałbrzychu		INSTALACJA GAZOWA - ROZWINIĘCIE			
Investor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasickiego 27 58-305 Wałbrzych					
	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa	NBPG-V 7342/3/20/97	11.01.2021		Skala 1:50
Asystent:	mgr inż. Paweł Sznajder		11.01.2021		Nr rys. 4
Sprawdz.					Nr str. 14