


Dwupoziomowy ruszt krzyżowy

1. profil główny CD 60x27x0.6
2. profil przyścienny UD 27x28x0.6
3. pręt mocujący Ø4 mm
4. łącznik krzyżowy
5. profil poprzeczny CD 60x27x0.6



Wymagany rozstaw belek głównych i poprzecznych oraz maksymalny rozstaw wieszaków w zależności od rodzaju rusztu i konstrukcji osłony sufitu – wg ITB AT-15-3647/99

Poz.	Rodzaj elementu	Wymagany rozstaw osi		
		Osłona z płyt G-K		
		1 x 15 mm	2 x 12,5 mm	15+2x12,5 mm
1	2	3	4	5
Ruszt jednopoziomowy				
1	belki główne – a	120	120	120
2	belki poprzeczne – b	max. 40	max. 40	max. 40
3	wieszaki – c	max. 70	max. 65	max. 50
Ruszt dwupoziomowy				
4	belki główne – a	max. 100	max. 100	max. 85
5	belki poprzeczne – b	max. 40	max. 40	max. 40
6	belki główne – c	max. 75	max. 70	max. 60
Masa jedn. sufitu podwieszonego		18 kg/m ²	28 kg/m ²	43 kg/m ²

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont stropu		
adres:	ul. 11 Listopada 140/9 58-301 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
Sufit podwieszany		bez skali	NR RYS. 2/w
		15.01.2021	