



Oznaczenia:

- (W) – wpięcie do budynku
- (Pz1) – zmiana kierunku
- (Z) – zasowa DN50 kotnierzowa

UWAGI:

- Przyłącze zimnej wody do budynku mieszkalnego wykonać z rur PE 100 PN10
- Przewody układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm.

BPU

NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Świdnicka 8, 58-303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego ul. Świdnickiej 8, 58-303 Wałbrzych dz. nr 187/2, 188/2, 188/1, 267 obr. 35 Rusinowa	Branża Sanitarna
Projektant:	inz. E.D. Krawczyk	Spec: insta. sanitarne 75/BOS/05
Asystent:		01.2021
Tytuł rysunku	Profil przyłącza wodociągowego	Skala 1:100/1:200
		Nr rys. 2