

Szczawno-Zdrój, 27 stycznia 2021 r.

ZK 7021. *UZ* .2021

KAPINUS Projekty Budowlane
ul. Wrocławska 140
Wałbrzych

W odpowiedzi na pismo uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na odprowadzenie wód opadowych z dachu i drenażu nieruchomości przy ul. Ratuszowej 5 do kolektora deszczowego kd300 w ul. Ratuszowej- działka nr 589/2 obr. 1 Szczawno-Zdrój, poprzez projektowaną studnię rewizyjną. Włączenie do studni należy wykonać o średnicy nie większej niż 160 mm w kinetę.

Grunt z wykopów na terenie działki 589/2 należy całkowicie zastąpić materiałem kamiennym 0-31, który podczas zasypywania winien być mechanicznie zagęszczony warstwami max. 30 cm z zachowaniem kąta odłamu.

Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.

W terminie miesiąca przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do tut. urzędu z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Jednocześnie wyrażam zgodę na dysponowanie częścią działki nr 589/2 obr. 1 Szczawno-Zdrój do celów budowlanych na potrzeby budowy przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z przedłożonym planem zagospodarowania terenu.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

BURMISTRZ
Szczawno-Zdroju
[Signature]
Marek Fedoruk

Sprawę prowadzi:
Grzegorz Chaldaś,
tel. 74 849 39 25