



UWAGA:

- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym,
- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Gazomierze należy montować w naściennych, stalowych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm,
- Instalację gazu w lokalu mieszkalnym od gazomierza należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego lub zaciskowo.

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------------|
| Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 722-371-666 | | | | |
| Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Limanowskiego 3 i Słowackiego 23 58-300 Wałbrzych | | | Obiekt: Budynek wielorodzinny ul. Limanowskiego 3, 58-300 Wałbrzych dz. nr 369 obręb nr 27 Śródmieście | |
| Temat: "Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Limanowskiego 3 w Wałbrzychu" | | | Stadium: PB | Branża: S |
| Projektant: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW | | | Tytuł rysunku: II Piętro - Instalacja gazowa | |
| Asystent: inż. Mateusz Ożga | | | Skala: 1:50 Nr rys. 4 | |