



UWAGA:

- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym,
- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Gazomierze należy montować w ściennych, stalowych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm,
- Instalację gazu w lokalu mieszkalnym od gazomierza należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego lub zaciskowo.

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój tel. 722-371-666				
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Limanowskiego 3 i Słowackiego 23 58-300 Wałbrzych			Obiekt: Budynek wielorodzinny ul. Limanowskiego 3, 58-300 Wałbrzych dz. nr 369 obręb nr 27 Śródmieście	
Temat: "Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Limanowskiego 3 w Wałbrzychu"			Stadium: PB	Branża: S
Projektant: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW			Tytuł rysunku: Parter - Instalacja gazowa	
Asystent: inż. Mateusz Ożga			Skala: 1:50 Nr rys. 2	