



UWAGA:

- Montować gazomierz miechowy typu BK-G4, podejście do gazomierza oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakład Gazowniczym w Wałbrzychu
- Gazomierz montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierz montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Gazomierz montować w szafce stalowej, naściennej, wentylowanej o wymiarach 400x400x250mm,

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 09.06.2021r.
				Stadium: PB
Temat:	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 1 w Wałbrzychu dz. nr 99/2, 101/1 obr. nr 39 Podgórze			Skala: 1:50
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 1, 58-303 Wałbrzych			Nr rys.:3
Tytuł rys.:	RZUT I PIĘTRA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU			