



Do lokalu
mieszkalnego nr 3

Do lokalu
mieszkalnego nr 2

Do lokalu
mieszkalnego nr 1

Planowane podejście do
lokalu użytkowego
zlokalizowanego
na parterze budynku



UWAGA:

- Montować gazomierze miechowe typu BK–G4, podejście do gazomierza oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakład Gazowniczym w Wałbrzychu
- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Gazomierze montować w szafkach stalowych, naściennych wentylowanych o wym. 400x400x250mm,
- Stelaż eliminujący przenoszenie naprężeń z instalacji gazu pod planowany gazomierz dla lokalu użytkowego montować w szafce stalowej, naściennej, wentylowanej o wymiarach 400x400x250mm,

Biurow projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD tel. 501 292 469 ul. wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 09.06.2021r.
				Stadium: PB
Temat:	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 1 w Wałbrzychu dz. nr 99/2, 101/1 obr. nr 39 Podgórze			Skala: 1:100
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 1, 58-303 Wałbrzych			Nr rys.:6
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU			