

DR.4317.1.2.2022

Wałbrzych, dnia 18.01.2022r.

**Pan Piotr Kopinowski  
PHU KAPINUS  
ul. Wrocławska 140  
58-306 Wałbrzych**

**Dot.: wniosków o zapewnienie odbioru wód opadowych i uzgodnienie przyłącza kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Ruchu Oporu nr 6 w Wałbrzychu**

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych i uzgadnia projekt przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej „kd 600” dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Ruchu Oporu nr 6 w Wałbrzychu, z następującymi warunkami:

1. Wpięcie przyłącza kanalizacji deszczowej do miejskiej sieci deszczowej można wykonać do istniejącej studni rewizyjnej.
2. Maksymalny przekrój przyłącza może wynosić Ø 160 mm.
3. Wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe nie mogą być zanieczyszczone i przekraczać parametrów opisanych przepisami prawa.
4. Po wykonaniu przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy uzyskać odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza do sieci. Do odbioru należy załączyć inwentaryzację powykonawczą przyłącza oraz oświadczenie Inwestora o przewidywanej ilości wód opadowych, które będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
5. Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania własnego odwodnienia wraz z przyłączem w należytym stanie technicznym.
6. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, inwestor zobowiązany będzie do zawarcia umowy z ZDKiUM i do ponoszenia opłat, na zasadach określonych w przepisach prawa.
7. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonym projekcie zagospodarowania terenu.

DYREKTOR

*Krzysztof Siewczyk*

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Sprawę prowadzi: Patrycja Dul

Z-ca Kierownika Działu Drogowego