NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40 MM PRĘTÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI MIN. 100CM. PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ PO MIN. 50CM, W ODSTĘPACH W PIONIE MIĘDZY PRĘTAMI CO 6 WARSTW CEGIEŁ.
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA

WZMOCNIENIE PÓL MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO–CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM, WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I ZATARCIE NA GŁADKO

(1) COKÓŁ – REMONT
– ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPROM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
– POWŁOKA PRZECIWWILGOCIOWA POLIMEROWO–BITUMICZNA NA WRÓWNANYM ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ PODŁOŻU
– DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 040 GR. 5CM
– OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH NA PODWÓJNEJ WARSTWIE SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO

(2) ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– UZUPEŁNIENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
– STYROPIAN EPS 031 GR. 12CM
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

(3) DETAL ARCHITEKTONICZNY W POSTACI OPASEK OKIENNYCH, GZYMSÓW CIĄGNIONYCH, PILASTRÓW NALEŻY W CAŁOŚCI ODTWORZYĆ ZACHOWUJĄC WYMIARY ISTNIEJĄCYCH USKOKÓW
DETALE WYODRĘBNIONE KOLORYSTYCZNIE ZGODNIE Z RYS. 4/A

(4) OKNA PIWNICZNE – WYMIANA
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV JEDNORAMOWE, LAMINOWANE DREWNOPODOBNE KOLOR DĄB
W KAŻDYM OKNIE ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

(5) ZADASZENIE WEJŚCIA – PROJEKTOWANE
ZADASZENIE ŁUKOWE 200*100CM NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ METALOWEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ – SYSTEMOWE PRZEKRYCIE POLIWĘGLANEM PRZEŹROCZYSTYM
MOCOWANIE DO ŚCIAN NA KOTWY WKLEJANE

(6) STOPNIE WEJŚCIOWE – REMONT
OKŁADZINA Z PŁOMIENIOWANYCH PŁYT KAMIENNYCH Z GRANITU GR. 3CM. KRAWĘDZIE ZEWNĘTRZNE LEKKO FAZOWANE
PORĘCZ Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO STALOWEGO 42*25MM OKSYDOWANA, MOCOWANA DO ŚCIANY I BOKU STOPNI NA KOTWY WKLEJANE

PARAPETY–
PŁYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND–CERRAD, SPADEK MIN. 3%

OBRÓBKI BLACHARSKIE –
– BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

RURY SPUSTOWE –
– BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE –
– LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z WŁAŚCIECIELEM SIECI ZABUDOWAĆ W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA ŚCIANACH ZLIKWIDOWAĆ

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHi.d.
58–309 Wałbrzych ul.Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR: AU–F2/188/81	
KONSTRUKCJA			

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR		
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. PIASTA 11		
DZIAŁKA NR: 10/4 OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 17		DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. PIASTA NR 11 W WAŁBRZYCHU		
STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	STYCZEŃ 2022	1:100	3/A