




NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

	NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELFIX: 1. OSADZENIE W SPONACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40 MM PRĘTÓW HELFIXAR O DŁUGOŚCI MIN. 100CM. PO OBRU STRONACH PĘKNIĘĆ PO MIN. 50CM. W ODSZTĘPACH W PŁONIE MIĘDZY PRĘTAMI CO 6 WARSTW CEGIEŁ 2. INIEKCJA – ZAPEWNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNIĘTRZA
	WZMOCNIENIE POL. MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO–CIĄGIONĄ ZE STALU NIERDZEWNEJ GR. 2MM, WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I ZATARCIEM NA GŁADKO



OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	REMONT
ELEWACJA Wschodnia	REMONT

COKÓŁ – REMONT			
– ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM			
– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM			
– POWŁOKA PRZECIWMROZOWA POLIMEROWO-BITUMICZNA NA WROSNANYM ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ PODKOZU			
– DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 040 GR. 5CM			
– OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIOWYCH ELEWACYJNYCH NA PODWÓJNEJ WARSTWIE SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO			
ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO			
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ			
– UZUPLENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH			
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM			
– WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM			
– STYROPIAN EPS 031 GR. 12CM			
– TYNK NAMIERZGNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO			
DETAL ARCHITEKTONICZNY W POSTACI OPASEK OKIENNYCH, GZYNOSÓW CIĄGNIONYCH, PILASTRÓW NALEŻY W CAŁOŚCI ODTWORZYĆ ZACHOWUJĄC WYMIARY ISTNIEJĄCYCH USKOKÓW			
DETAL WYODRĘBNIONE KOLORYSTYCZNIE ZGODNIE Z RYS. 4/A			
PARAPETY–			
PŁYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND–CERRAD, SPRADEK MIN. 3%			
OBRÓBKI BLACHARSKIE –			
– BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT			
RURY SPUSZTOWE –			
– BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.6MM			
KABLE TELETECHNICZNE –			
– LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z WŁAŚCIECIEM SIECI ZABUDOWAĆ W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA ŚCIANACH ZLIKUIDOWAĆ			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	WIEŚCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WĄBRZYCH	WĄBRZYCH	UL. PIASTA 11	
DZIAŁKA NR: 10/4	DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA PRZY OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 17	UL. PIASTA NR 11 W WĄBRZYCHU	
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCH.	2022	1:100
			2/A

PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ARCHIT.	
58-509 Wąbrzych ul.Boya-Zeńskiego 49 e-mail: archi@p.p.pl	
ARCHITEKTURA	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT:	NR UPR:
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81
KONSTRUKCJA	
PODPIS	