



### Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Pion kanalizacyjny K4 prowadzić w bruzdzie ściennej
5. W skłd zestawu wodomierzowego mieszkaniowego wchodzi:
  - zawór odcinający kulowy dn20 – 3szt.
  - wodomierz JS 1.5m<sup>3</sup>/h dn15 – 1 szt
  - zawór zwrotny dn20 – 1 szt
6. W skłd zestawu wodomierzowego WC i sklepu wchodzi:
  - zawór odcinający kulowy dn15 – 3szt.
  - wodomierz JS 1.5m<sup>3</sup>/h dn15 – 1 szt
  - zawór zwrotny dn15 – 1 szt
7. Za wodomierzem głównym zabudować zawór antyskażeniowy typu BA z filtrem o średnicy DN40

### Oznaczenia:



Pł

- instalacja wodociągowa – projektowana
- nr pionu wodociągowego
- płuczka

**BPU**

NIP 886-129-41-60

### BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych  
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rolnicza 3, 58–300 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Rolnicza 3, 58–300 Wałbrzych dz. nr 286/10, Obr. 33 Podgórze, AM5	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. insta. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		08.2020
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ	
		Nr rys. 7