


1. W lokalach mieszkalnych które nie są wyposażone w zabezpieczenie obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych lub są ale nie odpowiadają normie ochrony przeciwporażeniowej, należy zainstalować nowe zabezpieczenia zwarciovo-przeciążeniowe obwodów odbiorczych. W przedpokojach mieszkań albo w przy drzwiach wejściowych zastosować rozdzielnice modułowe do zabudowy n/t IP40, 500V, IK10 wyposażone w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe (6-16A) oraz r-p 30mA 25A.

2. Instalację istniejących gniazd wtyczkowych w mieszkaniu lokatorskim należy zabezpieczyć dodatkową ochroną p.porażeń przez zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego 25A, 30mA pod warunkiem, że jest wykonana z żyłą ochronną PE.

3. Ilość i dobór wielkości wkładek bezpiecznikowych do zabezpieczeń przedlicznikowych dokonać w zależności od mocy przyłączeniowej i napięcia zasilania zawartych w umowach o dostawę sprzedaż energii elektrycznej dla poszczególnych lokali mieszkalnych.

4. Przy przyłączeniu do instalacji LM dodatkowego sprzętu AGD np. kuchenki elektrycznej należy dokonać sprawdzenia zgodności z zawartą umową o dostawę i sprzedaż energii elektrycznej przez użytkownika tj. moc przyłączeniową oraz napięcie zasilania.


Ad pkt 4



1X18 modułowa z drzwiczkami transparentnymi
IP40, kl.II, listwy przyłączeniowe 1pxN+P

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C-S

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Opracował:	Rafał Czechowicz	UAN.VI-f/3/227/87 DOŚ/IE/1495/0		Data: 02.2022r.
Temat:	Przebudowa wewnętrznej linii zasilającej, zestawów rozdzielczo-pomiarowych, linii zasilających do lokali mieszkalnych, instalacji oświetlenia klatki schodowej, piwnic, strychu w częściach wspólnych budynku przy ul. Piłsudskiego 25, 58-301 Wałbrzych.			Stadium: DT
Inwestor:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. Piłsudskiego 25, 58-301 WAŁBRZYCH			Skala:
Tytuł rys:	Schemat 1-bieg. Tablica TM			Nr. rys.: E4

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstawiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej