


## Uwagi:

1. Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem szpliek o srednicyø6mm układanych na przemiennie w szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m2) i mocowanej do niej siatki z prętów %%6mm o oczku 150x150mm
2. Izolacje ścian wewnętrznych w cześci niepodpiwniczonej budynku wykonać za pomoca przepony poziomej metodą cisnieniową – na poziomie przyziemia

1. Rura drenarska
2. Warstwa wyruwnująca z betonu klacy C12/15 o grubości 5-10cm
3. Izolacja przeciwwilgociowa z dwuskładnikowej masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
4. Folia kubełkowa
5. Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F Metoda ciśnieniowa
   - głębokość wiercenia: 5cm od końca
   - rozstaw otworów: 10-12cm
   - kąt wiercenia: 10-15°
   - średnica otworu: Ø12-18mm


BPU
NIP 886-129-41-60
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl


| | | |
|---|---|---|
| Inwestor | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 27, 58–304 Wałbrzych | Stadium PW |
| Obiekt i adres | Wykonanie drenażu budynku mieszkalnego ul. J. Dąbrowskiego, 58–304 Wałbrzych dz. nr 239, 236/1 obr. 14 Biały Kamień AM4 | Branża Sanitarna |
| Projektant: inż. E.D. Krawczyk | Spec: insta. sanitarne 75/DOS/05 — 06.2022 — 169 | Skala ——— |
| Asystent: | | |
| Tytuł rysunku | Szczegół wykonania izolacji i drenażu ściany | Nr rys. 3 |