

Wałbrzych, dnia 22.04.2022r.

DR.4317.1.30.2022

Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych
INSTAL STD Sylwia Tchorowska
ul. Wysockiego 28/23
58-304 Wałbrzych

Dot.: wniosku o warunki techniczne wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 7 i nr 9 w Wałbrzychu

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zapewnia odbiór wód opadowych poprzez miejską sieć kanalizacji deszczowej „kd 250” dla potrzeb odwodnienia budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 7 i nr 9 w Wałbrzychu z następującymi warunkami:

1. Przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać do istniejącej studni rewizyjnej, opisanej rzędnymi wysokościowymi 440,17/438,92.
2. Maksymalny przekrój przyłącza kanalizacji deszczowej może wynosić \varnothing 160 mm.
3. Wprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe i roztopowe nie mogą być zanieczyszczone i przekraczać parametrów opisanych przepisami prawa.
4. Projekt przyłącza oraz lokalizację urządzeń w pasie drogowym należy uzgodnić w ZDKiUM. W projekcie należy zamieścić informację o przewidywanej ilości wód opadowych, które będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej „kd 250”.
5. Po wykonaniu przyłącza należy uzyskać odbiór techniczny miejsca włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącej studni. Na potrzeby odbioru należy przedłożyć inwentaryzację powykonawczą przyłącza oraz oświadczenie Inwestora o przewidywanej ilości wód opadowych, które będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
6. Inwestor będzie zobowiązany do utrzymania własnego odwodnienia wraz z przyłączem w należyтым stanie technicznym.
7. W przypadku wprowadzenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej, inwestor zobowiązany będzie do zawarcia umowy z ZDKiUM i do ponoszenia opłat, na zasadach określonych w przepisach prawa.
8. ZDKiUM nie odpowiada za błędy inwentaryzacyjne istniejącej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na załączonej do wniosku mapie zasadniczej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Dział Utrzymania Miasta w/m
3. a/a
Sprawę prowadzi: Patrycja Dul
Z-ca Kierownika Działu Drogowego
tel. 746414409

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk