


zestaw wodomierzowy z wodomierzem typu GMDX3,5 o $Q_n=3,5\text{m}^3/\text{h}$ o średnicy $\text{dn}25\text{mm}$ za zestawem wodomierzowym zamontować zawór antyskażeniowy typu EA251o średnicy 40mm



Oznaczenia:

UWAGI:

- Przyłącze zimnej wody do budynku mieszkalnego wykonać z rur PE SDR17
- Przewody układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm.

(W1)

– wpięcie do wodociągu DN40

(W2)

– wpięcie do instalacji wewnętrznej

(Z)

– zasuwa kotłownicza DN40 długa

(Tr)

– trójnik De50/50/63

BPU

NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Olimpijskiej 1A, 58–301 Wałbrzych	Stadium PW
Obiekt i adres	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Olimpijskiej 1A, 58–301 Wałbrzychu dz. nr 315/, 316 obr. 21 Nowe Miasto AM 6	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. insta. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		08.2022
Tytuł rysunku	Profil podłużny przyłącza wodociągowego	Nr rys. 2

1:100:/1:100