

**MAREK BŁAŻUK**  
Marek Błażuk  
ul. Kaszubska 24, 83-100  
83-100 Kaszubska 24, 83-100

## **PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ OD KURKA GŁÓWNEGO DO INSTALACJI W MIESZKANIACH I LOKALACH UŻYTKOWYCH**

Adres : Kaszubska 24

Właściciel lub użytkownik budynku: Wspólnota Mieszkaniowa

Data ostatniego przeglądu technicznego:

1. Liczba klatek schodowych w budynkach: 1
2. Liczba mieszkań i lokali użytkowych: 4
3. Liczba przyłączy do budynku: 1
4. Rodzaj gazu: GZ - 50
5. Miejsce lokalizacji kurków głównych: Korytka piwniczna
6. Lokale mieszkalne bez gazu:
7. Miejsce lokalizacji gazomierzy: Klatka schodowa
8. Ocena stanu technicznego gazomierzy  
(dla gazomierzy poza mieszkaniami): szczelna
9. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem(j.w.): szczelna
10. Ocena przewodów instalacji gazowej w piwnicach: szczelna
11. Ocena dodatkowego wyposażenia instalacji gazowej w piwnicach: —
12. Liczba pionów instalacji gazowej: 1
13. Sposób prowadzenia pionów: klatka schodowa
14. Ocena pionów instalacji gazowej: Szczelna
15. Ocena przewodów przed mieszkaniami: szczelna
16. Szczelność instalacji gazowej: szczelna
17. Zgodność instalacji gazowej z przepisami: niezgodna
18. Uwagi i zalecenia pokontrolne : Instalacja skrucana, w piwnicy mocno skorodowana.  
Nadaje się tylko do wymiany.
19. Brak lokatora : M -4

Data przeglądu technicznego: 04.05.2023

Skład zespołu i podpisy osób dokonujących przeglądu:

**MAREK BŁAŻUK**  
Marek Błażuk  
ul. Kaszubska 24, 83-100  
83-100 Kaszubska 24, 83-100

**MAREK BŁAŻUK**  
Uprawnienia gazowe  
prace kontrolno-pomiarowe  
Nr. upr. 166/O/0737/2022,  
Nr. 166/t/0737A/2022