

Poziom porównawczy
437,00 m n.p.m.

		A		S2		Tr1		S3		Si
Rzędna terenu istniejącego		443.72		443.45		443.16		442.86		442.69
Rzędna dna kanału		441.81		441.76	441.75	441.68		441.62		441.59
Zagłębienie dna kanału [m]		1.91		1.69	1.70	1.48		1.24		1.09
Odległości [m]		15,90		11,00		10,30		4,90		
Spadek / Średnice, materiał		0,3% Ø160/137 z perforacją na 2/3 obwodu		0,6% PVC Ø160x4.7 SN8		0,6% PVC Ø160x4.7 SN8		0,6% PVC Ø160x4.7 SN8		
Długość trasy [m]	0.00		15,90		26.90		37,20		42,10	

LEGENDA:

istniejący teren

proj.kanalizacja deszczowa z rur PVC-U lite ø160

projektowany drenaż zaporowy ø160/137 z perforacją na 2/3 obwodu

UWAGA!
Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone w strefie przemarznia gruntu należy docieplić warstwa keramzytu gr. 20cm.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 22.05.2023r.
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			Stadium: PZT
Temat:	Budowa drenażu zaporowego z tyłu budynku oraz podłaczenia rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Gen. Andersa 71 w Wałbrzychu. dz. nr 1, 45/3, 45/4, 45/8 obręb nr 18 Biały Kamień			Skala: 1:100
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Gen. Andersa 71, 58-304 Wałbrzych			Nr rys.: PZT_03
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU ZAPOROWEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ			