

UWAGI I OZNACZENIA:

1. Istniejąca instalacja wody zimnej w częściach wspólnych (do wodomierzy) do demontażu.
2. Nową instalację wykonać z rur PP sytemu zgrzewanego np. firmy Wavin lub rur Alupex.
3. Instalacje wody zimnej zaizolować izolacją przeciwwoszeniową np. typu Armaflex o gr.13mm
4. Instalację przechodzącą przez ściany i stropy prowadzić w rurach ochronnych
5. Podejście wody do ogólnodostępnych pomieszczeń WC do zaślepienia z uwagi na stan pomieszczeń.
6. istniejące wodomierze do wymiany. Do montażu nowe wodomierze z możliwością zamontowania nakładki do radiowego odczytu poboru wody
7. Nowy wodomierz lokalu nr 10 należy zamontować we wnekowej szawce zamykanej na klucz zlokalizowanej na półpietrze klatki schodowej.
8. Zestaw głównego wodomierza na przyłączy instalacji poza zakresem opracowania
9. Istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej w częściach wspólnych (piony + instalacje prowadzone w posadzce w piwnicy) do demontażu
10. Nowe piony instalacji należy wykonać z rur PCV o średnicy 110
11. Instalację kanalizacji prowadzonej w posadzce piwnicy należy wymienić na instalację z rur PCV 160.
12. Instalację kanalizacji należy prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku przeptywu.
13. Pion K1 i K5 wyprowadzić ponad dach
14. Piony K2, K3 i K4 prowadzone w lokalach mieszkalnych nie wyprowadzone ponad dach zakończyć zaworami napowietrzającymi typu DURGO
15. W przypadku ujawnienia dodatkowych elementów m.in konstrukcyjnych prace należy przerwać i powiadomić projektanta.

- - nowa instalacja kanalizacji sanitarnej
————— - nowa instalacja zimnej wody

P.H.U. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Wałbrzych				
INWESTOR	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. Wałbrzych ul. Gen. Andersa 48		Podz.	Nr rys.
TEMAT:	Uporządkowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych wraz z montażem wodomierzy z możliwością zamontowania nakładki do radiowego odczytu dla poszczególnych lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Niepodległości 2 w Wałbrzychu Uwagi i oznaczenia		1:50	J-0
	Imię i nazwisko	nr. upraw.	Data	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Ewa Agata Nowak	135/02/DUW	15.10.2021r.	