



Oznaczenia:

- KG** – kocioł centralnego ogrzewania na paliwo gazowe
- K** – kocioł na paliwo stałe
- W** – wentylacja wywiewna – istniejąca
- W** – wentylacja wywiewna – projektowana
- N1** – nawienik okienny typu EMF

Uwagi:

- Przewody wentylacyjne zakończyć min. 0,6m nad połacią dachu.
- W dolnej części przewodów zamontować odskraplacz oraz wyczystkę, przewód zakończyć daszkiem wentylacyjnym. Przewód mocować do ścian za pomocą obejm systemowych co drugą rurę (w odległości co 2,0m).

Przewody kominowe:

- W2** – przewód wentylacyjny o średnicy $\varnothing 150\text{mm}$ z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej izolowany
- N-W** – rekuperator(nawiewno–wywiewny) o $Q=50\text{m}^3/\text{h}$

BPU BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE				
NIP 886-129-41-60		Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych		
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl				
Inwestor	Współnota Mieszkaniowa ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Wałbrzych	Stadium PAB		
Obiekt i adres	Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Wałbrzych dz. nr 158 Obręb nr 26 Nowe Miasto AM 3	Branża Sanitarna		
Projektant:	inz. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne	01.2023	1/9
Asystent:		55/DOS/05		
Tytuł rysunku	RZUT III PIĘTRA			Nr rys. 6