



Oznaczenia:

- KG** – kocioł centralnego ogrzewania na paliwo gazowe
K – kocioł na paliwo stałe
W – wentylacja wywiewna – istniejąca
W – wentylacja wywiewna – projektowana
N1 – nawienik okienny typu EMF

Przewody kominowe:

- W1** – przewód wentylacyjny o średnicy \varnothing 150mm z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej izolowany
N-W – rekuperator(nawiewno–wywiewny) o Q=50m³/h

Uwagi:

- Przewody wentylacyjne zakończyć min. 0,6m nad połacią dachu.
- W dolnej części przewodów zamontować odskraplacz oraz wyczyszkę, przewód zakończyć daszkiem wentylacyjnym. Przewód mocować do ścian za pomocą obejm systemowych co drugą rurę (w odległości co 2,0m).

BPU NIP 886-129-41-60		BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl	
Inwestor	Współnota Mieszkaniowa ul. W. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Wałbrzych	Stadium PAB	
Obiekt i adres	Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Wałbrzych dz. nr 158 Obręb nr 26 Nowe Miasto AM 3		Branża Sanitarna
Projektant:	inz. E. Krawczyk	Spec. instal. sanitarnie 01.2023	Skala 1:100
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT III PIĘTRA		
			Nr rys. 5