



Oznaczenia:

- KG** – kocioł centralnego ogrzewania na paliwo gazowe
- K** – kocioł na no paliwo stałe
- W** – wentylacja wywiewna – istniejąca
- W** – wentylacja wywiewna – projektowana
- N1** – nawienik okienny typu EMF

Uwagi:

1. Przewody wentylacyjne zakończyć min. 0,6m nad połacią dachu.
2. W dolnej części przewodów zamontować odskraplacz oraz wyczyszkę, przewód zakończyć daszkiem wentylacyjnym. Przewód mocować do ścian za pomocą obejm systemowych co drugą rurę (w odległości co 2,0m).

Przewody kominowe:

- W1** – przewód wentylacyjny o średnicyø 150mm z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej izolowany
- N-W** – rekuperator(nawiewno–wywiewny) o Q=50m³/h

BPU				BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			
NIP 886-12941-60				Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. W. Bogusławskiego 4, 58-301 Wałbrzych			Stadium PT			
Obiekt i adres	Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych ul. W. Bogusławskiego 4, 58-301 Wałbrzych dz. nr 158 Obręb nr 26 Nowe Miasto AM 3			Branża Sanitarna			
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Specj. instal. sanitarne 75/005/05	01.2023	109	Skala 1:100		
Asystent:							
Tytuł rysunku	RZUT II PIĘTRA			Nr rys. 4			