



Oznaczenia:

- KG** – kocioł centralnego ogrzewania na paliwo gazowe
- K** – kocioł na na paliwo stałe
- W** – wentylacja wywiewna – istniejąca
- N** – wentylacja wywiewna – projektowana
- N1** – nawiewnik okienny typu EMF

Przewody kominowe:

- W1** – przewód wentylacyjny o średnicy 150mm z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej izolowany
- N-W** – rekuperator(nawiewno–wywiewny) o Q=50m<sup>3</sup>/h

- Przewody wentylacyjne zakończyć min. 0,6m nad połacią dachu.
- W dolnej części przewodów zamontować odskraplacz oraz wyczyszkę, przewód zakończyć daszkiem wentylacyjnym. Przewód mocować do ścian za pomocą obejm systemowych co drugą rurę (w odległości co 2,0m).

Uwagi:

<b>BPU</b> <b>BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE</b>			
NIP 886-12941-60		Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych	
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Wałbrzych	Stadium PT	
Obiekt i adres	Budowa wentylacji w lokalach mieszkalnych ul. W. Bogusławskiego 4, 58–301 Wałbrzych dz. nr 158 Obręb nr 26 Nowe Miasto AM 3	Branża Sanitarna	
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 01.2023	Skala 1:100
Asystent:			
Tytuł rysunku	RZUT III PIĘTRA		
			Nr rys. 5