



UWAGI:

1. Projektowaną instalację od miejsca wpięcia do gazomierzy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, a od gazomierzy do odbiorników z rur miedzianych łączonych za pomocą połączeń zaciskowych.
2. Zastosować tuleje ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
3. Min. odległość pomiędzy gazomierzem a pierwszym odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po długości przewodu.
4. Gazomierze montować na listwach montażowych w szafkach gazowych 400x500x250mm.
5. Podejścia pod gazomierz dn25st.cz.

OZNACZENIA

— projektowana instalacja gazowa



PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bocznej 2 w Wałbrzychu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bocznej 2 w Wałbrzychu
ul. Boczna 2, 58-304 Wałbrzych

INSTALACJA GAZOWA -
- RZUT PARTERU

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa	NBPG-V 7342/3/20/97	30.10.2023		Skala	1:50
Asystent:	mgr inż. Paweł Sznajder		30.10.2023		Nr rys.	2
Sprawdz.						